



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254 Fax. 031-8297954
Website: <http://disnakertrans.jatimprov.go.id>; email: disnakertrans@jatimprov.go.id

SURABAYA - 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.15.18.2 / 179 / KBKR / 108.5 / SDA / II / 2025

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian berkala Nomor : 0173/10/INS-SPK/AAT-MSJ/II/2025 yang telah dilakukan oleh sdr. Imam Anzhori AK3 Bidang Penanggulangan Kebakaran PT. Adika Atmaja Teknik pada tanggal 27 Februari 2025 terhadap Instalasi Proteksi Kebakaran, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Obyek K3 | : Instalasi Proteksi kebakaran |
| 2. Nama Perusahaan/Pemakai | : PT. Multi Spunindo Jaya Tbk |
| 3. Alamat Perusahaan | : Desa Jabaran Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo |
| 4. Nama Pengurus / Jabatan | : Yohanes Bayu / HRGA Head |
| 5. Lokasi | : Gedung A - PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk |
| 6. Instalatir | : - |

B. DATA TEKNIS

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Jenis Instalasi | : Instalasi Hydrant |
| 2. Tekanan Standby | : 10 Kg/cm ² |
| 3. Spesifikasi Pompa Pacu | : Grundfos; Q = 5,8 m ³ /h; H = 115 meter |
| 4. Spesifikasi Pompa Elektrik | : Ebara Q = 150 m ³ /h; H = 80 meter |
| 5. Spesifikasi Pompa Diesel | : Q = 150 m ³ /h; H = 80 meter |
| 6. Jumlah Lantai | : 3 Lantai |

**MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Maret 2025

Mengetahui,

An. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan & K3

TRI WIDODO, S.H., S.T., M.H.
Pembina
NIP. 197001171993031004

Diperiksa Kembali Oleh :
Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis Penanggulangan Kebakaran

SAPTO SUSENO, ST. MM.
NIP. 19670707 199303 1 009

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Instalasi Hydrant

Nomor : 500.15.18.2/179/KBKR/108.5/SDA/II/2025

Berdasarkan permohonan persyaratan K3 pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Instalasi Hydrant

Data Umum

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. Multi Spunindo Jaya Tbk |
| 2. Alamat Perusahaan | : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |
| 3. Nama Pengusaha/Pengurus | : Yohanes Bayu |
| 4. Jabatan | : HRGA Head |
| 5. Pemilik | : PT. Multi Spunindo Jaya Tbk |
| 6. Pengelola | : PT. Multi Spunindo Jaya Tbk |
| 7. Konsultan | : - |
| 8. Instalatur | : - |
| 9. Jenis Usaha | : Pipa Basah |
| 10. Nama Gedung Bangunan | : Gedung A - PT. Multi Spunindo Jaya Tbk
Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |

Dari hasil pemeriksaan diperoleh data teknik sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Instalasi Proteksi Kebakaran | : Instalasi Hydrant |
| 2. Jumlah Hydrant Pillar | : - |
| 3. Jumlah Hydrant Box | : 19 buah |
| 4. Luas Tanah | : 45.400 m ² |
| 5. Luas Bangunan | : 9.936 m ² |
| 6. Ground Reservoir | : Tandon cor 5x7 |
| 7. Spesifikasi Pompa Pacu | : Start Otomatis : 6 kg/cm ²
Stop Otomatis : 8 kg/cm ² |
| 8. Spesifikasi Diesel Pump | : Start Otomatis : 4 kg/cm ²
Stop Manual |
| 9. Spesifikasi Pompa Electric | : Start Otomatis : 3,5 kg/cm ²
Stop Manual |

Pemeriksaan:

1. Seluruh instalasi diperiksa secara visual, baik
2. Panel sentral pemasangan telah memenuhi syarat.

Pengujian:

Pompa bekerja secara otomatis setelah hydrant dibuka maka pompa jalan dan selang dengan nozzle mengeluarkan pancaran air sejauh ± 30 meter, hydrant pillar ditutup kemudian pompa utama dimatikan secara manual.

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian: Instalasi Hydrant SESUAI DAN LAYAK pakai dengan syarat:

Pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap Instalasi Hydrant diperiksa ulang selambat-lambatnya setiap tahun sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 yaitu pada tanggal 27 Februari 2027.

Surabaya, 27 Februari 2026

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Penanggulangan Kebakaran



SAPTO SUSENO, ST., MM.

NIP. 19670707 199303 1 009