



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Dukuh Menanggal No. 124 - 126 Telp. 031 - 8290005, 8280254 Fax. 8294447
Website : <http://disnakertrans.jatimprov.go.id> Email : disnakertrans@jatimprov.go.id
SURABAYA - 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/449 /BT/108.5-SDA/VI/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang telah dilakukan oleh Sdr. Imam Suyono, ST sebagai Ahli K3 bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan PT. Adika Atmaja Teknik pada tanggal 25 Mei 2021 terhadap pemakaian bejana tekanan, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Nama Perusahaan : PT Multi Spunindo Jaya
2. Alamat Perusahaan : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Sidoarjo
3. Nama Pimpinan / Pengurus : Yohanes Bayu
4. Jabatan : HRGA Head
5. Lokasi : Gedung E
6. No. SKP PJK3 RUI : Kep. 480/BINWASK3-PNK3/XII/2020

B. DATA TEKNIS

1. Objek K3 : Bejana Tekanan
2. Jenis : Bejana Penyimpanan (*Storage Tank*)
3. Bentuk/Type : Silindris vertikal
4. Gambar Kontruksi : -
5. Nama/Perusahaan Perencana : CV Hanindo
6. Pabrik/Perusahaan Pembuat : CV Hanindo
7. Perusahaan Pemasang : -
8. Tempat & Tahun Pembuatan : Indonesia, 2020
9. Tempat & Tahun Pemasangan : Sidoarjo, 2020
10. Tekanan Perencanaan (Desain) : 2 kg/cm²
11. Tekanan Kerja yang diijinkan : 2 kg/cm²
12. Kapasitas / Volume : 258.000 Liter
13. Nomor Seri Pabrik Pembuat : - / Silo 18
14. Jumlah : 1 (satu) buah
15. Media yang akan diisi : Material Plastik PP
16. Digunakan untuk : Penampung Material Plastik PP
17. Alat pengaman dan perlengkapan lainnya : Tgl, -

Jenis	Jumlah	Ukuran	Letak
Manometer	1 (satu)	-	Head
Drain	1 (satu)	-	Bawah
Safety valve	1 (satu)	-	Head
Inspection hole	1 (satu)	27	Head

- Memperhatikan :
1. Undang - undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 2. Undang - undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 3. Undang - undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 37 Tahun 2016 tentang K3 Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

LEMBAR PEMERIKSAAN

Tanggal	Hasil dan Syarat Pemeriksaan
26 – 05 – 2025	 PT. MULTI SPUNINDO JAYA Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo Surat Keterangan No. 566/449/BT/108.5-SDA/VI/2021 <u>Pemeriksaan Berkala :</u> ➤ Diperiksa secara visual sepanjang pengamatan terhadap shell/badan dan front/tutup bejana tekanan masih dalam keadaan baik dan hal-hal konstruksi yang mengkhawatirkan tidak tampak. ➤ Peralatan pengaman masih dalam keadaan terpasang dan berfungsi dengan baik. <u>Pengujian (Pneumatic Test) :</u> ➤ Dilakukan pengujian dengan metode Non Destructive Test (NDT), yaitu dengan menggunakan Methode Magnetic Particle Test dengan menggunakan White Contras Paint (WCP) 7 HF Merk Magnaflux pada bagian T Joint dan sambungan las-lasan dan dilakukan pengukuran ketebalan bahan material dengan ultrasonic Wall Thickness Meter Merk Krautkramer WM2 dengan hasil memenuhi syarat. <u>Syarat dan Saran :</u> Bejana tekanan dapat dioperasikan kembali dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : ➤ Bejana tekanan harus dijalankan sesuai prosedur / SOP dari pabrik pembuat dan tidak boleh dioperasikan melebihi tekanan kerja yang diijinkan. ➤ Dilarang mengisikan media lain selain yang telah ditentukan oleh pabrik pembuat. ➤ Pemeriksaan dan pemeliharaan secara periodik agar dilakukan dengan baik, termasuk menjamin alat pengaman dan perlengkapan bekerja dengan baik, serta segera menghentikan pengoperasian bejana tekanan apabila ditemukan kerusakan / tidak berfungsi alat pengaman atau perlengkapan. Harus diuji ulang paling lambat pada tanggal : 26 Mei 2027 Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Uap & Bejana Tekanan Yang Memeriksa  BUDIONO, ST NIP. 19751014 200902 1 003