



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046
Laman : <https://dpmpptsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmpptsp@jatimprov.go.id
SURABAYA 60175

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 552/07.02.04/02/XII/2025

Berdasarkan laporan pemeriksaan dan pengujian berkala yang telah dilakukan oleh Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan dari PT. ADIKA ATMAJA TEKNIK pada tanggal 08 Oktober 2025 terhadap Pemakaian BEJANA TEKANAN, diterangkan bahwa:

A. DATA UMUM

- | | |
|-------------------------|---|
| 1 Nama Pemilik | : PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk |
| 2 Nama Pemakai | : PT. MULTI SPUNINDO JAYA Tbk |
| 3 Alamat Pemakai | : Ds. Jabaran, Kec.Balongsendo, Sidoarjo - Jawa Timur |
| 4 Nama Penanggung Jawab | : Yohanes Bayu |
| 5 Jabatan | : Head HRGA |
| 6 Lokasi Proyek | : Gedung C line 7 |

B. DATA TEKNIS

- | | |
|---|---|
| 1 Objek K3 | : BEJANA TEKANAN |
| 2 Jenis | : Air Receiver Tank |
| 3 Merk/Type | : - / Silinder Vertikal |
| 4 Gambar Konstruksi | : No. : 046/RPE-S/2013, Tanggal : 14 Agustus 2013 |
| 5 Nama/Perusahaan Perencana | : ASME VIII |
| 6 Pabrik/Perusahaan Pembuat | : PT. Remaja Perdana Engineering |
| 7 Perusahaan Pemasang | : - |
| 8 Tempat & Tahun Pembuatan | : Indonesia / 2013 |
| 9 Tempat & Tahun Pemasangan | : - |
| 10 Tekanan Desain | : 10 kg/cm ² |
| 11 Tekanan Kerja max. yang diijinkan | : 10 kg/cm ² |
| 12 Kapasitas / Volume | : 20.000 Liter |
| 13 Nomor Seri / No. Unit | : 213-127, No. Unit : 3 |
| 14 Jumlah | : 1 (Satu) buah |
| 15 Media yang akan diisikan | : Udara |
| 16 Digunakan untuk | : Menampung Udara |
| 17 Alat pengaman dan perlengkapan lainnya | : |

Tingkat Pengaman (Safety Valve), Pedoman Tekanan (Manometer), Lubang Pemeriksaan (Inspection Hole), Penunjuk Volume (Level Gauge), Saluran Buang / Pembersih (Drain), Saluran Masuk (Inlet), Saluran Keluar (Outlet), Lubang Ventilasi (Venthole), Lubang Lalu Orang (Manhole)

C. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Hasil pemeriksaan & pengujian terhadap bejana tekanan secara rinci sebagaimana terlampir

D. EVALUASI (Alasan Teknis)

Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian secara teknis terhadap bejana tekanan tersebut diatas, maka bejana tekanan dimaksud telah memenuhi syarat keselamatan dan dapat dioperasikan.

E. KESIMPULAN

**MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

F. MASA BERLAKU

: 08 Oktober 2027

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang
jika tekanan tidak dilakukan perubahan teknis dan/atau sampai dilakukan pemeriksaan dan pengujian selanjutnya sesuai dengan
tentuan peraturan perundang-undangan



Surabaya, 22 Desember 2025
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA

Pembina Utama Madya

19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik
(BBSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data