



PT. DAYA ELEKTRIKA NUSANTARATAMA

GEDUNG IS PLAZA LANTAI 8 R.801 JL. PRAMUKA RAYA KAV.150 KEL. UTAN KAYU UTARA,
KEC. MATRAMAN, JAKARTA TIMUR 13120

Tlp/ Faxes : 02148673382, email : dayaelektrika@yahoo.com, adm.denus01@gmail.com,

web site : <https://denus.co.id>

Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : 60 Stf/TL.07/DJL.4/2024



SERTIFIKASI MUTU INDONESIA

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Nomor Sertifikat : GTW.0.P.39.315.3515.25
Nomor Register : GUD.1.G25

Dengan ini menerangkan bahwa Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik:

Nama Pemilik : **PT MULTI SPUNINDO JAYA TBK**
Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI) : I.06.2025.204704
Lokasi Instalasi : Ds. Jabaran RT.008 RW.003, Kel. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
Titik Koordinat : -7.418256 ; 112.553541
Jenis Instalasi : Tegangan Menengah
Daya tersambung : 12.000 kVA
Perlengkapan hubung bagi tegangan menengah : 8 Unit Kubikel
Perlengkapan hubung bagi tegangan rendah : 5 Unit LVMDP
Kapasitas trafo : (2x2500) (2x3150) (1x3000) kVA
Panjang saluran : 18,399 kms
Penyedia tenaga listrik : PT PLN (Persero) UID Jawa Timur UP3 Sidoarjo
Penanggung Jawab Teknik : Andreas Wahyu Tri Laksono
Nomor LHPP / Tanggal : 018/LHPP/SLO-IPTLTM/DEN/VI/2025 / 23 Juni 2025

Telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan:

LAIK OPERASI

Sertifikat Laik Operasi ini berlaku dari tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2035 sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2025
Direktur



Duma Situmorang

Verifikasi keabsahan SLO dapat dilakukan melalui website: siujang.esdm.go.id