

Kebutuhan WRTP PT MSJ

Parameter	Unit	WRTP	
Konduktivitas	μS/cm	<1500	Parameter untuk masuk ke CT
TDS	ppm	<2000	Parameter untuk masuk ke CT
Debit	m3/hari	400.0	Kapasitas yang dibutuhkan

Data sumber limbah WRTP

Parameter	Unit	CT Mainline	CT Central	Elliot 1		Elliot 2		Line 8	CT C	Elliot C	CT E	RO (Reject)	RO (Rinse)	RO (BW)	Recycle	Line 1	Line 2	Line 5
Konduktivitas	μS/cm	1402	2560	1651.63	1661.65	1776.88	1773.54	990	344	656	2152	3442	1688	1697	1670	-	-	-
TDS	ppm	701	1536	989	995	1064	1062	593	206	393	1291	2061	1011	1016	1000	-	-	-
Debit	m3/hari	16.878	24.667	5.574	5.574	5.574	5.574	0.152	14.614	22.838	165.590	76.626			56.000	-	-	-

*((.) merupakan koma)