

PENGUKURAN KEBISINGAN					
No	Area	Tanggal pengukuran	Dokumentasi	Kebisingan (dB)	Keterangan
1	Lorong D (Plan Area Istirahat)	8 Juli2026		75.08	Rata-rata
				77.7	Peak (saat dengung)
				73.6	Low

Referensi	Ambang Batas	Satuan
Standar Maksimum Permenaker No 5 Tahun 2018	85	dB
Ambang batas perkantoran PermenLH 48 Tahun 1996	65	dB
WHO (low noise)	< 55	dB

Note

Standard Kemnaker 85 db maks 4 jam