

		HIRARC		Nomor		: 110.011.J11.G.26		Dibuat :		Disetujui :			
				Revisi		: 1							
		KUALIFIKASI KONTRAKTOR		Tanggal		:15 Juli 2026							
		Nama pekerjaan :		Modisikasi Kisi-Kisi Outlet Blower Fresh Air Line 9		Dept.		: PM C		Area		: Gd C	
No	Aktifitas Kerja	Potensi Bahaya	Akibat Kerugian	Identifikasi Bahaya					Tindakan Pengendalian				
				Keparahan	ekuensi Pekerjaan	kemungkinan	Tingkat Resiko	Kategori Resiko					
1	Persiapan Kerja	Tergores	Luka gores	2	3	1	6	Rank C	Menggunakan sarung tangan				
		Terjepit	Luka sobek	2	3	1	6	Rank C	Koordinasi tim yang baik				
2	Pemasangan kisi-kisi	Jatuh dari ketinggian	Retak, patah tulang	6	3	4	13	Rank B	Menggunakan <i>full safety body harness</i> , memperhatikan <i>three point contact</i> saat menaiki tangga, menggunakan <i>safety shoes</i>				
		Tertimpa barang	Memar, retak	6	3	4	13	Rank B	Menggunakan <i>safety helmet</i> , koordinasi tim yang baik				
		Terpeleset	Keseleo, memar	2	3	4	9	Rank C	Memperhatikan <i>three point contact</i> saat menaiki tangga, menggunakan <i>safety shoes</i>				
		Tertimpa material/alat kerja jatuh	Cedera sedang, luka	6	3	8	17	Rank B	Menggunakan APD (<i>safety shoes</i> , <i>safety helmet</i>), gunakan tool belt, pastikan pelepasan sunda dilakukan sesuai dengan prosi mengangkat beban per orang				
		Posisi tubuh tdak ergonomis	Nyeri otot, pegal	6	3	4	13	Rank B	Terdapat rotasi kerja, menyesuaikan posisi tubuh yang sesuai				
		Penggunaan alat listrik diketinggian (bor)	Tersengat listrik	6	3	4	13	Rank B	Gunakan substitusi alat seperti bor baterai				
3	Membersihkan area kerja	Sisa material pekerjaan	Kontaminasi produk dan lingkung	2	3	1	6	Rank C	Membawa alat kebersihan dan meringkas sisa material pekerjaan, pastikan tidak ada barang/ sisa pekerjaan yang tertinggal				
Total Indikator : 9 indikator Jumlah indikator resiko rendah : 4 indikator Jumlah indikator resiko sedang : 5 indikator Jumlah indikator resiko tinggi : 0 indikator		Hasil Persentase Rendah : 44,5 % Sedang : 55.5 % Tinggi : 0 %		Kesimpulan : Project termasuk kategori sedang, BPJS ketenagakerjaan per PO serta APD Umum harus digunakan. Note : Pekerjaan harus memerhatikan kebersihan ruangan dari debu dan puing2 untuk menghindari kontaminasi produk									