



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Dukuh Menanggal 124 – 126 Telp. 031-8290005, 8280254 Fax. 031-8297954
Website: <http://disnakertrans.jatimprov.go.id>; email: disnakertrans@jatimprov.go.id

SURABAYA - 60234

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566/469 /KBKR/108.5 - SDA/XII/2023

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian pertama yang telah dilakukan oleh AK3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran PT. Adika Atmaja Teknik dan disetujui oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Penanggulangan Kebakaran pada tanggal 04 Desember 2023 terhadap Instalasi Proteksi Kebakaran, diterangkan bahwa :

A. DATA UMUM

1. Nama Obyek K3 : Instalasi Proteksi kebakaran
2. Nama Perusahaan/Pemakai : PT. Trias Spunindo Industri
3. Alamat Perusahaan : Desa Jabaran Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo
4. Nama Pimpinan / Jabatan : Jimmy Nour Farid H / HRD-GA
5. Nama PJK3/No. Kep. : PT. Adika Atmaja Teknik
6. Lokasi : PT. Trias Spunindo Industri
7. Instalasi : -

B. DATA TEKNIS

1. Jenis Instalasi : Instalasi Hydrant
2. Tekanan Standby : 10 Kg/cm²
3. Spesifikasi Pompa Pacu : Grundfos Model CR5-22 A-FGJ-A-E-HQQE; Q = 750 GPM; H = 80 meter
4. Spesifikasi Pompa Elektrik : Ebara Model 150x100 FS2KA; Q=750 GPM; H=80 meter
5. Spesifikasi Pompa Diesel : Ebara Model 150x100 FS2KA; Q=750 GPM; H=80 meter
6. Tahun pemasangan : -
7. No. Laporan : 2769/10/INS-SPK/AAT-TSI/XII/2023

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surabaya, 20 Desember 2023

Disetujui:

an. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3

TRI WIDODO, SH. ST. MH.

Pembina

NIP. 19700117 199303 1 0040

PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
SPESIALIS PENANGGULANGAN KEBAKARAN

SUCIPTO HADI, ST

NIP. 19650420 199003 1 010

HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Instalasi Hydrant

Nomor : 566/469/KBKR/108.5-SDA/XII/2023

Berdasarkan permohonan persyaratan K3 pemakaian Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Instalasi Hydrant

Data Umum

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Perusahaan | : PT. Trias Spunindo Industri |
| 2. Alamat Perusahaan | : Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |
| 3. Nama Pengusaha/Pengurus | : Jimmy Nour Farid H |
| 4. Jabatan | : HRD-GA |
| 5. Pemilik | : PT. Trias Spunindo Industri |
| 6. Pengelola | : PT. Trias Spunindo Industri |
| 7. Konsultan | : - |
| 8. Instalatir | : - |
| 9. Jenis Usaha | : Pabrik Poliester Nonwoven Geotekstil |
| 10. Nama Gedung Bangunan | : PT. Trias Spunindo Industri
Desa Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo |

Dari hasil pemeriksaan diperoleh data teknik sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Instalasi Proteksi Kebakaran | : Instalasi Hydrant |
| 2. Jumlah Hydrant Pillar | : Terlampir |
| 3. Luas Tanah | : - |
| 4. Luas Bangunan | : - |
| 5. Ground Reservoir | : Tandon air ukuran 200.000 liter |
| 6. Spesifikasi Pompa Pacu | : Start Otomatis : 8 kg/cm ²
Stop Otomatis : 10 kg/cm ² |
| 7. Spesifikasi Diesel Pump | : Start Otomatis : 4 kg/cm ²
Stop Manual |
| 8. Spesifikasi Pompa Electric | : Start Otomatis : 6 kg/cm ²
Stop Manual |

Pemeriksaan:

1. Seluruh instalasi diperiksa secara visual, baik
2. Panel sentral pemasangan telah memenuhi syarat.

Pengujian:

Pompa bekerja secara otomatis setelah hydrant dibuka maka pompa jalan dan selang dengan nozzle mengeluarkan pancaran air sejauh $\pm$ 30 meter, hydrant pillar ditutup kemudian pompa utama dimatikan secara manual.

Dari hasil pemeriksaan dan pengujian: Instalasi Hydrant SESUAI DAN LAYAK pakai dengan syarat:

Pemeriksaan dan pengujian ulang terhadap Instalasi Hydrant diperiksa ulang selambat-lambatnya setiap tahun sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Ins.11/M/BW/1997 yaitu pada tanggal 3 Maret 2027.

Surabaya, 3 Maret 2026

Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 Penanggulangan Kebakaran



SAPTO SUSENO, ST., MM.
NIP. 19670707 199303 1 009