



PT. LINTAS PRIMA ENERGI

GEDUNG AKLI, Jl. KH. Abdullah Syafie No. 36G, Lapangan Roos, Tebet, Jakarta Selatan 12840
Tlp. / Fax. +6221 83795355, E-mail : lintasprimaenergi@gmail.com, Website : www.lintasprima.com

Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 13 Stt/20/DJL.4/2015



Certified Company
No. 16 00 F 17038
Certified Company
Cert No. 155-01 F 17037

SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Nomor Sertifikat : ET8.P.15.428.3515.JQ45.19

Nomor Registrasi : A1Y2.20

Dengan ini menerangkan bahwa instalasi pemanfaatan tenaga listrik:

Nama Pemilik : PT. Trias Spunindo Industri
Lokasi Instalasi : Desa Jabaran Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Titik Koordinat : -7.418831, 112.552427
Jenis Instalasi : Tegangan Menengah
Daya Tersambung : 2770 kVA
Panel Hubung Bagi Tegangan Menengah : 2 buah
Panel Hubung Bagi Utama Tegangan Rendah : 1 buah
Kapasitas Trafo : 1 x 3000 kVA
Panjang Saluran : 1,151 kms
Penyedia Tenaga Listrik : PT. PLN (Persero) Unit Induk (UID) Distribusi Jawa Timur, UP3 Sidoarjo
Penanggung Jawab Teknik : Nur Yulianto
Nomor LHPP/Tanggal : 255/LHPP/SLO-LPE/XI/2019/22 November 2019

telah sesuai dengan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sehingga dinyatakan:

LAIK OPERASI

Sertifikat Laik Operasi ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 sepanjang tidak ada ketidaksesuaian pengoperasian dan pemeliharaan instalasi sesuai dengan SOP yang ditetapkan, perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020
Direktur Utama

